



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ**

Ταχ Δ/ση : Αγ. Δημητρίου 55
Ταχ. Κωδ. : 173 43
Τηλέφωνο : 2132007737
FAX : 2109714303

Π Ρ Ο Σ
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού υλικού»

Α. Για την Ομάδα 3 – Άρθρο Α.Α.2, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την διακήρυξη η ισχύς του λαμπτήρα ζητείται έως 17W και δεν δύναται να προσφερθεί λαμπτήρας μεγαλύτερης ισχύος.

Β. Για την Ομάδα 3 - Άρθρο Α.Α.13, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την διακήρυξη η ισχύς του λαμπτήρα ζητείται έως 28W και δεν δύναται να προσφερθεί λαμπτήρας μεγαλύτερης ισχύος.

Γ. Για την Ομάδα 3 - Άρθρο Α.Α.17 σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την διακήρυξη η θερμοκρασία χρώματος ζητείται σε τιμή μεταξύ 2800°K και 3200°K, σταθερή για όλα τα φωτιστικά, οπότε δεν δύναται να προσφερθεί φωτιστικό με θερμοκρασία χρώματος διαφορετικής τιμής.

-Ο-
Δ/ντης ΤΥ

Γεώργιος Βασιλαντωνάκης
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός