



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.06.02
14:24:44 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ρ8Κ6Ω63-ΙΕΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2025
Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 108/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής δεύτερης σύνδεσης με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων, ακινήτου στην οδό Αγίου Δημητρίου 317 (κατάργηση πρώτης)

Στον Άγιο Δημήτριο στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, **στις 28 του μήνα Μαΐου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **21895/30/23-05-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 24/04/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και έχει δημοσιευτεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **35** μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση **35** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	19	ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ Α.
2	ΑΧΟΥΛΙΑ Μ.	20	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
3	ΒΑΖΑΙΟΥ Β.	21	ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
4	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	22	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Μ.
5	ΖΑΧΑΡΙΑΣ Β.	23	ΑΛΕΞΙΟΥ Β.
6	ΖΗΝΟΒΗΣ Β.	24	ΓΑΒΑΛΑΣ Α
7	ΖΩΪΛΗΣ Π.	25	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.
8	ΚΑΙΠΠΟΣ Γ.	26	ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.
9	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Μ.	27	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
10	ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π.	28	ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν.
11	ΚΟΝΔΥΛΗΣ Γ.	29	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.
12	ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ Ε.	30	ΒΡΕΤΤΟΣ Δ.
13	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Κ.	31	ΧΑΛΑΡΗ Α.
14	ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ Ε.	32	ΠΡΕΚΕΤΕΣ Χ.
15	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Χ.	33	ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ Γ.
16	ΜΠΑΜΠΑΝΑΣ Α.	34	ΔΗΜΟΥ Π.
17	ΜΠΑΝΤΟΣ Μ.-Ι.	35	ΑΥΓΕΡΗΣ Θ.
18	ΜΠΟΥΡΗΣ Ε.		

ΑΠΟΝΤΑ

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ)

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του την με αρ. πρωτ. 21348/21-05-25 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Δεύτερη (2η) σύνδεση ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων

Σχετ.: 1.Το με αρ. πρωτ. 19117/21-045-2025 αίτημα

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 19117/21-05-2025 αίτημα της Πέτρουλα Κανέλας, με την οποία ζητά την κατασκευή δεύτερης σύνδεσης του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Αγίου Δημητρίου 317, με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων.

Πιο συγκεκριμένα, η υπάρχουσα σύνδεση επί της Λ. Αγίου Δημητρίου 317, δεν έχει επαρκή κλίση με αποτέλεσμα τα λύματα να επιστρέφουν προς την ιδιοκτησία, συνεπώς απαιτείται η κατασκευή νέας σύνδεσης που θα καλύπτει την ιδιοκτησία.

Άποψη της Υπηρεσίας είναι να εγκριθεί η δεύτερη σύνδεση επί της οδού Λ. Αγίου Δημητρίου 317, που θα εξυπηρετεί το ακίνητο με κατάργηση της πρώτης.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
α/α

Άρτεμις Μαυρακάνα
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα: 1. Το με αρ. πρωτ. 19117/21-045-2025 αίτημα>>

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, το με αρ. πρωτ. 19117/21-05-2025 αίτημα της Πέτρουλα Κανέλας, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατασκευή 2^{ης} σύνδεσης με αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων (με κατάργηση της 1^{ης} σύνδεσης), του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Αγίου Δημητρίου, καθώς η υπάρχουσα σύνδεση δεν έχει επαρκή κλίση με αποτέλεσμα τα λύματα να επιστρέφουν προς την ιδιοκτησία, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Παπατριαντάφυλλου, Κοκοτσάκης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **108/28-05-2025**

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

(υπογραφή)

Τα Μέλη

(υπογραφές)

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ